

仓山区民政局2023年8月关于安全生产排查清单、隐患清单、整改清单、责任清单 （“四个清单”）



序号	排查清单		隐患清单			整改清单				责任清单	
	检查单位	地址	问题隐患	突出问题	重大隐患	整改措施	整改时限	进展情况	销号情况	责任单位	责任人
1	仓山区格致老年康养中心	城门镇福峡路2219号	1. 一楼常闭式防火门损坏 2. 六楼楼梯口杂物堆放 3. 根据消防维保报告隐患进行整改 4. 食堂部分工作人员健康证过期 5. 食品留样不规范			1. 整修一楼损毁常闭式防火门 2. 清理六楼楼梯口杂物 3. 根据消防维保报告隐患进行整改 4. 更换食堂工作人员过期健康证 5. 加强食品留样管理	立整立改	已整改	已整改	城门镇	林柱
2	仓山区颐馨养老院	城门镇前锦新城1区10#	1. 消控室杂物堆放 2. 监控视频断线 3. 食品留样不规范			1. 清理消控室杂物 2. 监控视频重新连接 3. 加强食品留样管理	立整立改	已整改	已整改	城门镇	林柱
3	仓山区舒逸养老院	螺洲镇杜园村杜园250-1号2#楼、3#楼	1. 规范电动车停放及充电装置 2. 食堂部分工作人员健康证过期 3. 食品留样冰箱未上锁			1. 规范电动车停放及充电装置 2. 更换食堂工作人员过期健康证 3. 食品留样冰箱需上锁	立整立改	已整改	已整改	螺洲镇	汪昆辉

4	仓山区福百龄安养院	仓山区阳岐路51号-19	1. 根据消防维保报告隐患进行整改 2. 五楼部分灭火器缺失 3. 常闭式防火门未张贴标识 4. 五楼开水间设备损坏 5. 食品留样冰箱未上锁			1. 根据消防维保报告隐患进行整改 2. 按规范配置灭火器 3. 常闭式防火门张贴标识 4. 修复五楼开水间损坏设备 5. 食品留样冰箱上锁	立整立改	已整改	已整改	盖山镇	卓辉
5	仓山区鸿儒乐园老年公寓	仓山区首山路148号	1. 楼道间电表需加装盖子 2. 食品留样冰箱未上锁			1. 楼道间电表需加装盖子 2. 食品留样冰箱上锁	立整立改	已整改	已整改	盖山镇	卓辉
6	怡思楼骨灰楼堂	仓山区城门镇狮山	1、临期的消防灭火器材未更换； 2、未在集中焚烧点张贴用火安全的标语。			1、更换消防灭火器材； 2、在集中焚烧点及机构内醒目位置张贴用火安全的标语。	立整立改	已整改	已整改	城门镇	林柱
7	霞湖村骨灰楼堂	高盖山公园内	1、户外未放置集中焚烧炉； 2、灭火器设置不足			1、已放置集中焚烧炉； 2、已在机构内设置多个灭火器。	立整立改	已整改	已整改	仓山镇	兰花艳
8	常思堂骨灰楼堂	高盖山公园内	1、存在个别灭火器压力不足； 2、集中焚烧点未设置消防水源、消防沙。			1、更换灭火器； 2、已在集中焚烧点设置消防水源并配备消防沙。	立整立改	已整改	已整改	盖山镇	卓辉
9	三山善社骨灰楼堂	仓山镇湖边村（福州市物资储备仓库附近）	1、存在个别灭火器压力不足； 2、楼堂周边枯枝散叶未及时清理。			1、更换灭火器； 2、枯枝散叶已清除。	立整立改	已整改	已整改	仓山镇	兰花艳

